



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано		

Консультация по телефону +7 (343) 228-15-80. E-mail: ves-ural2@bk.ru

Секция 1	Отходящие линии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номинальный ток, А											
Ток электромагнитного расцепителя, А											
Ток теплового расцепителя, А											
Приборы учета											
Коэффициент трансформации ТТ											
Секция 2	Отходящие линии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номинальный ток, А											
Ток электромагнитного расцепителя, А											
Ток теплового расцепителя, А											
Приборы учета											
Коэффициент трансформации ТТ											
Исполнение аппарата на отходящих линиях			ВА ☐ РПС ☐ Другое ☐								
Счетчик электроэнергии (указать наименование)											
Испытательная коробка счетчиков			Да ☐ Нет ☐								
Фидер уличного освещения			Да ☐ Нет ☐								
Фотореле уличного на фидер освещения			Да ☐ Нет ☐								
Шкаф собственных нужд			Да ☐ Нет ☐								
Подключение резервного источника питания			Да ☐ Нет ☐								
Устройство сбора и передачи данных			Да ☐ Нет ☐ Тип								
Цветовое оформление КТП, RAL			Корпус				Двери				
			Дополнительно								
Окраска полов в черный цвет (RAL 9005)			Да ☐ Нет ☐								

Общие технические требования (согласно стандартам завода ВЭС-Урал)*

- × Корпус КТП изготовить из металла толщиной не менее 2 мм.
- × Основание КТП: цельносварное, профиль основания толщиной не менее 4 мм.
- × Выполнить герметизацию сварных швов.
- × Пол – рифленый, толщина 3мм, окраска полов в черный цвет.
- × Предусмотреть светодиодное освещение всех отсеков КТП.
- × На торцах крыши КТП предусмотреть съемные козырьки шириной 100 мм.
- × Предусмотреть заземление КТП согласно ПУЭ (Гл. 17) и ГОСТ Р 58882-2026 (все элементы заземления промаркировать).
- × Предусмотреть отверстия для ввода кабелей 0,4 кВ.
- × На дверях установить сплошные резиновые уплотнители.
- × Установить фиксаторы открытого положения дверей отсеков РУНН и РУВН на 90° и 180°.
- × Двери подстанции снабдить внутренними замками с тремя точками запираения. Закрытие замка должно производиться поворотной ручкой, положение которой в закрытом состоянии фиксировать надежным замком.
- × На каждой двери установить знаки безопасности желтого цвета 300*300мм, выполненный согласно ГОСТ 12.4.026-2015.
- × На двери предусмотреть металлический коман для документов с ответствиями для слота карты.

* при необходимости удалите ненужные пункты или впишите свои

Организация: _____
 Объект: _____
 Ответственный за заполнение О/Л: _____

При изготовлении КТП руководствоваться действующими нормативными документами, рекомендациями завода ВЭС-Урал.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10(6)/0,4 кВ мощностью 25-2500 кВА			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов	
Проверил							1	1	
Н. контр.						Опросный лист КТП 10(6)/0,4 кВ			
						 ВЭС Урал			

Формат А4